



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSa” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

www.pwik.zgorzelec.pl



TO/1215 /2019

Zgorzelec, dnia 02.04.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

dotyczy postępowania nr 08/03/2019/TO:

„Wymiana kabli zasilających SN 20kV na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec”.

W związku z zapytaniami jednego z wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W pozycji nr 1 przedmiaru robót ujęte jest kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m, natomiast zasypywanie w pozycji nr 8 już tylko o głębokości do 0,4 m. Czy należy przyjąć głębokość do 1,0 m do obydwu pozycji?

Odpowiedź nr 1

Tak, należy przyjąć głębokość do 1,0 m dla pozycji nr 1 i pozycji nr 8 przedmiaru robót.

Pytanie nr 2

W pozycji nr 3 przedmiaru robót jest ujęte mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm, natomiast brak jest pozycji o ponownym odtworzeniu nawierzchni. Czy należy uwzględnić ponowne odtworzenie nawierzchni?

Odpowiedź nr 2

Tak. Zamawiający informuje, iż powyższe uwzględnione zostało w Rozdziale III pkt 4 ppkt 14 Warunków Zamówienia (WZ).

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą o dodanie map z projektu wykonawczego dla prac elektrycznych i schematów elektrycznych oraz decyzji lokalizacyjnych właścicieli gruntów.

Odpowiedź nr 3

W załączeniu Zamawiający dołącza przedmiotowy schemat jednokreskowy rozdzielni SN PT-702 10 20 kV. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami WZ posiada umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, na mocy której Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia prac na danym terenie.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu
mgr Zbigniew Zdanowicz

Otrzymują:

- 1). Strona internetowa
- 2) A/a

Pogotowie Wodociągowe tel. 75 6480768
Tel. 75 6456860, Fax 75 6469090
e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl

NIP 615-002-42-70
Regon 230443140
Nr KRS: 0000076200

Zarząd:
Prezes: mgr Zbigniew Kozłowski
Wiceprezes: mgr Zbigniew Zdanowicz

Kapitał zakładowy 60 320 000 zł.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968