



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSa” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

www.pwik.zgorzelec.pl



TO/1302/2019

Zgorzelec, dnia 04.04.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

dotyczy postępowania nr 08/03/2019/TO:

„Wymiana kabli zasilających SN 20kV na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec”.

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytania oraz udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla o przekroju 120 mm²? Proponowana zmiana przekroju wynika z braku dostępności projektowanego kabla o przekroju 95 mm².

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla o w/w przekroju.

Z poważaniem

DYREKTOR OPERACYJNY

mgr inż. Wojciech Kierznowski

Otrzymują:

- 1). Strona internetowa
- 2) A/a

Pogotowie Wodociągowe tel. 75 6480768
Tel. 75 6456860, Fax 75 6469090
e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl

NIP 615-002-42-70
Regon 230443140
Nr KRS: 0000076200

Kapitał zakładowy 60 320 000 zł.

Zarząd:
Prezes: mgr Zbigniew Kozłowski
Wiceprezes: mgr Zbigniew Zdanowicz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968