



Zgorzelec, dnia 02.07.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 1a
59-900 Zgorzelec

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1a, w trybie przetargu nieograniczonego nr **15/06/2019/TR.**

Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja trzech przepompowni ścieków należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Zbigniew Kozłowski



SPIS TREŚCI:

I. Nazwa i adres zamawiającego:	3
II. Tryb udzielenia zamówienia	3
III. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji	3
IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych	6
V. Termin wykonania zamówienia	7
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków	7
VII. Dokumenty lub oświadczenia, które winny być złożone wraz z ofertą	7
VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami/wykonawcami	8
IX. Informacja o wymaganiach dotyczących wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	8
X. Termin związania ofertą	9
XI. Sposób sporządzenia oferty oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert	9
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert	10
XIII. Jakość oferowanych produktów/urządzeń.....	10
XIV. Klauzula informacyjna	10
XV. Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie uzyskiwania przez oferentów wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania, na ich uzasadniony wniosek.....	11
XVI. Informacje dodatkowe	11
XVII. Wykaz załączników składających się na integralną część WZ	11

I. Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Getta 1a
59-900 Zgorzelec
Tel.: 75 6456860, Fax.: 75 6469090
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 15:00.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/06/2019/TR, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1a, zwanego dalej Regulaminem.

III. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji.

1. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać roboty demontażowe, rozbiórkowe, dostawę i montaż pomp wraz z wyposażeniem, rozruch tych urządzeń w trzech przepompowniach ścieków należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu wraz z odtworzeniem nawierzchni.

2. Obiekty objęte modernizacją (każdy o średnicy max: Ø 1600):

1) przepompownia ścieków - ul. Reymonta nr 122 (dz. nr 264, Obr. Tylice), Zgorzelec:

- a) głębokość zbiornika: około 4,00 m;
- b) średnica rurociągu tłoczego wynosi Ø 100;
- c) rozstaw rurociągów przed trójnikiem wynosi 50 cm;
- d) średnica deflektora kierunkowego - Ø200 cm.

2) przepompownia ścieków - ul. Szarych Szeregów nr 6a (dz. nr 58), Zgorzelec:

- a) głębokość zbiornika: około 5,00 m;
- b) średnica rurociągu tłoczego wynosi Ø 125;
- c) rozstaw rurociągów przed trójnikiem wynosi 70 cm;
- d) średnica deflektora kierunkowego - Ø500 cm.

3) przepompownia ścieków - ul. Szarych Szeregów nr 12a (dz. nr 58), Zgorzelec:

- a) głębokość zbiornika: około 5,00 m;
- b) średnica rurociągu tłoczego wynosi Ø 125;
- c) rozstaw rurociągów przed trójnikiem wynosi 70 cm,
- d) średnica deflektora kierunkowego - Ø500 cm.

3. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia:

1) przepompownia ścieków - ul. Szarych Szeregów nr 12a, Zgorzelec:

- a) demontaż istniejącego wyposażenia pompowni i wykonanie prac rozbiórkowych towarzyszących (zdemontowane pompy należy przekazać Zamawiającemu),
- b) dostawa i montaż:
 - dwóch pomp zatapialnych KSB w wersji stacjonarnej do opuszczenia po przewodnicach dwururowych (wydajność pomp nie mniejsza niż obecna moc: max. 3 kW, napięcie 400 V),
 - dwóch przewodnic pomp ze stali nierdzewnej AISI 304,
 - jednego wspólnego kolektora tłoczego ze stali nierdzewnej AISI 304,
 - jednej sztuki drabinki zjazdowej wraz z podchwytem wysuwym ze stali AISI 304,
 - dwóch zaworów zwrotnych kulowych (żeliwo),

- dwóch łańcuchów do opuszczania i wyciągania pomp - stal AISI 316.
- jednej sondy hydrostatycznej dobranej do wysokości zbiornika 4-20mA, kabel 10m,
- dwóch sygnalizatorów pływakowych, neoprenowych MAC – 3,
- jednego pływakowego regulatora poziomu cieczy,
- jednego kompletu obciążnika żeliwnego z łańcuchem ze stali ze stali nierdzewnej AISI 304
- jednej sztuki rury wentylacyjnej Ø 110,
- dwóch zasuw odcinających klinowych plus trzpienie do zasuw Hawle lub AVK,
- jednego kompletu łącznika RK Hawle lub AVK,
- dwóch górnych uchwytów prowadnic ze stali AISI 304,
- jednego kompletu stopy sprzęgającej,
- deflektora tłumiącego: stal AISI 304 (kpl. 1 + 1),
- zestawu montażowego (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy) - stal AISI 304 - 1 kpl., (kotwy chemiczne).
- jednego kompletu nasady płuczającej Ø52,
- c) wymiana jednej sztuki płyty nastudziennej wraz z włazem (należy dostosować do szerokości prowadnic i do wymaganej obciążalności),
- d) pokrywa i właz mają być najazdowe,
- e) zastosowanie okablowania zasilającego i sterowniczego (dł. minimum 10 m),
- f) połączenie wyrównawcze wszystkich elementów metalowych - 1 kpl.,
- g) rozruch przepompowni.
- h) **po wykonaniu robót montażowych, przywrócić teren do stanu pierwotnego tj. odtworzyć nawierzchnię.**

2) przepompownia ścieków - ul. Szarych Szeregów nr 6a, Zgorzelec:

- a) demontaż istniejącego wyposażenia pompowni i wykonanie prac rozbiórkowych towarzyszących (zdemontowane pompy należy przekazać Zamawiającemu),
- b) dostawa i montaż:
 - dwóch pomp zatapialnych KSB w wersji stacjonarnej do opuszczenia po prowadnicach dwururowych (wydajność pomp nie mniejsza niż obecna moc: max. 3 kW, napięcie 400 V),
 - dwóch prowadnic pomp ze stali nierdzewnej AISI 304,
 - jednego wspólnego kolektora tłoczego ze stali nierdzewnej AISI 304,
 - jednej sztuki drabinki żłazowej wraz z podchwytem wysuwnym ze stali AISI 304,
 - dwóch zaworów zwrotnych kulowych (żeliwo),
 - dwóch łańcuchów do opuszczania i wyciągania pomp - stal AISI 316.
 - jednej sondy hydrostatycznej dobranej do wysokości zbiornika 4-20mA, kabel 10m,
 - dwóch sygnalizatorów pływakowych, neoprenowych MAC – 3,
 - jednego pływakowego regulatora poziomu cieczy,
 - jednego kompletu obciążnika żeliwnego z łańcuchem ze stali ze stali nierdzewnej AISI 304
 - jednej sztuki rury wentylacyjnej Ø 110,
 - dwóch zasuw odcinających klinowych plus trzpienie do zasuw Hawle lub AVK,
 - jednego kompletu łącznika RK Hawle lub AVK,
 - dwóch górnych uchwytów prowadnic ze stali AISI 304,
 - jednego kompletu stopy sprzęgającej,
 - deflektora tłumiącego: stal AISI 304 (kpl. 1 + 1),
 - zestawu montażowego (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy) - stal AISI 304 - 1 kpl., (kotwy chemiczne).
 - jednego kompletu nasady płuczającej Ø52,
- c) wymiana jednej sztuki płyty nastudziennej wraz z włazem (należy dostosować do szerokości prowadnic i do wymaganej obciążalności),
- d) pokrywa i właz mają być najazdowe,
- e) zastosowanie okablowania zasilającego i sterowniczego (dł. minimum 10 m),
- f) połączenie wyrównawcze wszystkich elementów metalowych - 1 kpl.,

- g) rozruch przepompowni.
h) **po wykonaniu robót montażowych, przywrócić teren do stanu pierwotnego tj. odtworzyć nawierzchnię.**

3) przepompownia ścieków - ul. Reymonta nr 122, Zgorzelec

- a) demontaż istniejącego wyposażenia pompowni i wykonanie prac rozbiórkowych towarzyszących (zdemontowane pompy należy przekazać Zamawiającemu),
b) dostawa i montaż:
➤ dwóch pomp zatapialnych KSB w wersji stacjonarnej do opuszczenia po przewodnicach dwururowych (wydajność pomp nie mniejsza niż obecna moc: max 3 kW, napięcie 400 V),
➤ dwóch przewodnic pomp ze stali nierdzewnej AISI 304,
➤ jednego wspólnego kolektora tłocznego ze stali nierdzewnej AISI 304,
➤ jednej sztuki drabinki żłazowej wraz z podchwytem wysuwym ze stali AISI 304,
➤ dwóch zaworów zwrotnych kulowych (żeliwo),
➤ dwóch łańcuchów do opuszczania i wyciągania pomp - stal AISI 316.
➤ jednej sondy hydrostatycznej dobranej do wysokości zbiornika 4-20mA, kabel 10m,
➤ dwóch sygnalizatorów pływakowych, neoprenowych MAC – 3,
➤ jednego pływakowego regulatora poziomu cieczy,
➤ jednego kompletu obciążnika żeliwnego z łańcuchem ze stali ze stali nierdzewnej AISI 304
➤ jednej sztuki rury wentylacyjnej Ø 110,
➤ dwóch zasuw odcinających klinowych plus trzpienie do zasuw Hawle lub AVK,
➤ jednego kompletu łącznika RK Hawle lub AVK,
➤ dwóch górnych uchwytych przewodnic ze stali AISI 304,
➤ jednego kompletu stopy sprzęgającej,
➤ deflektora tłumiącego: stal AISI 304 (kpl. 1 + 1),
➤ zestawu montażowego (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy) - stal AISI 304 - 1 kpl., (kotwy chemiczne).
➤ jednego kompletu nasady płuczającej Ø52,
c) wymiana jednej sztuki płyty nastudziennej wraz z włazem (należy dostosować do szerokości przewodnic i do wymaganej obciążalności),
d) pokrywa i właz mają być najazdowe,
e) zastosowanie okablowania zasilającego i sterowniczego (dł. minimum 10 m),
f) połączenie wyrównawcze wszystkich elementów metalowych - 1 kpl.,
g) rozruch przepompowni.
h) **po wykonaniu robót montażowych, przywrócić teren do stanu pierwotnego tj. odtworzyć nawierzchnię.**

4. Obecnie zamontowany typ pompy na trzech przepompowniach to AMAREX NF65-220/024 UL-195.
5. Moc przyłączeniowa każdej przepompowni wynosi 10 kW.
6. Zabezpieczenie główne każdej z przepompowni wynosi C16A.
7. W każdej z trzech szaf na danych przepompowniach znajduje się zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe i wyłączniki silnikowe o mocy po 6,3 A na pompę.
8. **Konieczna jest wizyta na obiekcie osób zainteresowanych złożeniem oferty cenowej w celu dokonania szczegółowych pomiarów oraz realnego oszacowania robót.**

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Krzysztofem Sanak, tel. kom. 697 973 302, e-mail: k.sanak@pwik.zgorzelec.pl

Za wszelkie rozbieżności wynikłe z niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w sporządzeniu oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

9. W przypadku wystąpienia problemów z montażem wyposażenia należy uzgodnić rozwiązania z PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
10. **Zamawiający we własnym zakresie zapewni zamknięcie dopływu ścieków do zbiorników przepompowni oraz opróżni i oczyści komory przepompowni.**
11. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania bez uwag protokołu końcowego.
12. Zamawiający zobowiązuje się do załatwienia wszystkich spraw związanych z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, tzn. sporządzi i złoży wnioski oraz dokona opłaty za zajęcie pasa wynikającej z w/w decyzji.
13. Zamawiający wykona projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska zatwierdzenie w/w projektu.
14. **Do obowiązków Wykonawcy** należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
- 1) protokoły z przeprowadzonych prób wydajności pomp,
 - 2) dokumenty gwarancyjne - gwarancje producenta pomp,
 - 3) atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności na zamontowane urządzenia i materiały,
 - 4) instrukcje obsługi i eksploatacji przepompowni,
 - 5) pisemne oświadczenie każdego z podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za zlecony do realizacji zakres Przedmiotu Umowy,
 - 6) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości na wykonane roboty montażowe.
 - 7) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujące normy techniczne,
 - 8) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do daty ich zakończenia,
 - 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiarem ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w oferowanej cenie jednostkowej,
 - 10) podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót,
 - 11) Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia robót.
 - 12) **Wymagana kolejność przeprowadzenia modernizacji przepompowni:**
 - a) przepompownia ścieków - ul. Szarych Szeregów nr 12 a, Zgorzelec,
 - b) przepompownia ścieków - ul. Szarych Szeregów nr 6a, Zgorzelec,
 - c) przepompownia ścieków - ul. Reymonta nr 122, Zgorzelec.

Wspólny słownik zamówień CPV:

45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia: w terminie 60 dni roboczych od dnia przekazania terenu przepompowni.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 16 Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 - 2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykonywali w okresie ostatnich 3 lat podobne zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w pkt. VIII niniejszych WZ wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia,
 - 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z Regulaminem,
 - 6) Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny (§14 Regulaminu),
 - 7) Zamawiający może w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50% jeżeli przewidział to w warunkach zamówienia.

VII. Dokumenty lub oświadczenia, które winny być złożone wraz z ofertą:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (**załącznik nr 1**).
2. Minimum dwie referencje oraz wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji przepompowni ścieków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwa zlecenia w zakresie podobnym do zadania (**załącznik nr 2**).
3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za realizację robót z podaniem ich kwalifikacji zawodowych (kserokopia uprawnień). Minimum 1 osoba, która będzie wykonywać zamówienie posiada przygotowanie zawodowe oraz wymagane uprawnienia budowlane do prowadzenia prac zgodnie z przedmiotem zamówienia (**załącznik nr 3**).
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 4**).
5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, kserokopię umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy (**załącznik nr 5**).
6. Zaakceptowany projekt umowy - wymagane jest parafowanie każdej strony i złożenie podpisu z pieczęcią Oferenta na ostatniej stronie umowy (**załącznik nr 6**).
7. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych złożonych wraz z ofertą dokumentów; pełnomocnictwo winno jednoznacznie określać czynności, do których pełnomocnik został umocowany i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami/wykonawcami.

Krzysztof Sanak, tel. kom. 697 973 302, e-mail: k.sanak@pwik.zgorzelec.pl

IX. Informacja o wymaganiach dotyczących wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wymagana wysokość wniesienia wadium – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).
2. Formy wadium.
 - 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
 - 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie – Wykonawcy, beneficjenta gwarancji - Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib:
 - a) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - b) kwotę gwarancji,
 - c) termin ważności gwarancji,
 - d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji nieodwołalnie, bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż wykonawca którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Postanowienia pkt. X.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. X. 2.1)b).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.:

Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968
tytuł wpłaty: *Wadium: „Modernizacja trzech przepompowni ścieków należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”.*
Do oferty należy dołączyć kopię przelewu.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, przesłanej lub doręczonej na adres Zamawiającego opisanej:

Wadium: „Modernizacja trzech przepompowni ścieków należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”.

Na kopercie oprócz napisu j. w. należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy. Data i godzina otrzymania wadium przez Zamawiającego decyduje o spełnieniu warunku określonego w punkcie X.6 WZ.
6. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia **22.07.2019 r. do godz. 12⁰⁰**, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy stwierdzi, że rachunek bankowy Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

7. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

8. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz PWiK „Nysa” Sp. z o.o., w przypadku gdy:

- a) odmówił podpisania umowy na zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Sposób sporządzenia oferty oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia lub jego część, gdy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia (z wyjątkiem, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych).
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, obejmować całość kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ewentualne upusty i rabaty.
2. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
3. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do reprezentowania Oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w starannie i trwale zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres składającego ofertę oraz napis:
Oferta na zadanie pn.: *„Modernizacja trzech przepompowni ścieków należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”*.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 1a – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **22.07.2019 roku** do godz. **12⁰⁰**.
Otwarcie ofert: dnia **22.07.2019 roku** o godz. **12³⁰** w siedzibie PWiK „Nysa” Sp. z o.o. pokój nr 20.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1) Cena ofertowa

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej (brutto)}}{\text{cena oferty badanej (brutto)}} \times \text{waga kryterium (100)}$$

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów wyliczonych matematycznie.

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

XIII. Jakość oferowanych produktów/urządzeń:

1. Udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców musi przekraczać 50% zamówienia.

XIV. Klauzula informacyjna.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1A, 59-900 Zgorzelec*. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu: ul. Bohaterów Getta 1A, 59-900 Zgorzelec email: iod@pwik.zgorzelec.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. b.

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres czterech lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych Pani/Pana jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XV. Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie uzyskiwania przez oferentów wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania, na ich uzasadniony wniosek.

Wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące Warunków Zamówienia i składania ofert przekazywać należy wyłącznie w formie pisemnej:

1. na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o., ul. Boh. Getta 1a, 59-900 Zgorzelec lub,
2. faxem na numer: 75 64 69 090 lub,
3. na e-mail: e.gruszczyńska@pwik.zgorzelec.pl,
k.sanak@pwik.zgorzelec.pl,

Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

XVI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty podana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.zgorzelec.pl w zakładce przetargi.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i ograniczenie przedmiotu zamówienia.

XVII. Wykaz załączników składających się na integralną część WZ:

1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
2. Zał. nr 2 - Doświadczenie zawodowe
3. Zał. nr 3 - Wykaz kadry
4. Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. umowy ubezpieczenia
6. Zał. nr 6 - Projekt umowy

Integralną częścią WZ są dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z pkt. VII niniejszych Warunków Zamówienia.

