



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSa” Sp. z o.o.  
ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

[www.pwik.zgorzelec.pl](http://www.pwik.zgorzelec.pl)



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY



Quality management system  
ISO 9001  
ID 15 100 85974  
[www.tuv-sud.com](http://www.tuv-sud.com)

KF/1040 /2020

Zgorzelec, dnia 05.03.2020 r.

OFERENCI POSTĘPOWANIA UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 05/02/2020/TZ na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie armatury wod. – kan. w związku z realizacją zadania pn.: „Uzbrojenie w sieć wod. – kan. terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu i Jaśminowej w Łagowie”.

W związku z zapytaniami od jednego z Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiamy Państwu treść zapytań oraz udzielamy następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację czy dopuszczacie państwo rury PE innego producenta niż Wavin?

**Odpowiedź nr 1**

*Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.*

**Pytanie nr 2**

Proszę o informację czy wyszczególnione poniżej studnie powinny być wycenione razem ze wskazaną armaturą, czy jako studnie bez wyposażenia z dedykowanymi przejściami?

**Odpowiedź nr 2**

*Studnie powinny być wycenione bez wyposażenia z dedykowanymi przejściami.*

**Pytanie nr 3**

W przypadku wyceny z armaturą, proszę o przesłanie wykazu wyposażenia lub schematów.

- 2 Studnia SC2 fi1200 z czyszczakiem rewizyjnym dn100 włącz d400 typ. 2, gł. 2m
- 3 Studnia SOD2 fi1200 z zaw.nap.-odp.dn50 włącz d400 typ 3, gł. 2m
- 4 Studnia SC1 fi1200 z czyszczakiem rewizyjnym dn100, włącz d400 typ.2, gł. 2m
- 5 Studnia SOD1 fi1200 z zaw.nap.-odp. Dn50 włącz d400 typ.3, gł. 2m

**Odpowiedź nr 3**

*Schematy w/w studni zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.*

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi i wyjaśnień przy sporządzeniu oferty cenowej dotyczącej przedmiotowego postępowania.

**Z poważaniem**

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Zbigniew Kozłowski

Otrzymują:

- 1). Strona internetowa: [www.pwik.zgorzelec.pl](http://www.pwik.zgorzelec.pl)
- 2) A/a

Pogotowie Wodociągowe tel. 75 6480768  
Tel. 75 6456860, Fax 75 6469090  
e-mail: [poczta@pwik.zgorzelec.pl](mailto:poczta@pwik.zgorzelec.pl)

NIP 615-002-42-70  
Regon 230443140  
Nr KRS: 0000076200

Zarząd:  
Prezes: mgr Zbigniew Kozłowski  
Wiceprezes: mgr Zbigniew Zdanowicz

Kapitał zakładowy 60 320 000 zł.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968